

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-GR.ПБ37.В.02320

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009255

Maris Polymers S.A.

Адрес: Industrial Area of Inofita, Viotias, 32011, VAT No. EL 999528243, Греция.

Телефон +302262032918-9, факс +302262032040.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Maris Polymers S.A.

Адрес: Industrial Area of Inofita, Viotias, 32011, VAT No. EL 999528243, Греция.

Телефон +302262032918-9, факс +302262032040.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие полимерного пола материалами системы Maripur (состав: грунт Аква-праймер с расходом 0,5 кг/м²; полиуретановая мастика «Maripur 7100» с расходом 0,3 кг/м²; кварцевый песок с расходом 2 кг/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3909 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5911/РС от 13.08.2018 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10811 от 01.12.2016 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.08.2018

по 13.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

